

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ АО
«Камызякский сельскохозяйственный
колледж»



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской
области «Камызякский сельскохозяйственный колледж»

Общежитие

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): Астраханская область,
Камызякский район, г. Камызяк, ул. Прянишникова, д. 11

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): реализация основных образовательных программ
Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 2091,7 кв. м.
- часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4765 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование -
согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Астраханской области «Камызякский сельскохозяйственный колледж»

Адрес места нахождения организации: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул.
Любича, д.14

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) - государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: 414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 21
телефон: 8(8512) 52-37-26, 52-37-23, факс: 8(8512) 52-40-74, адрес электронной почты:
minobr@astrobl.ru

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: предоставление жилья для студентов

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная
способность): 130/130/130

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение
доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте (проживание)

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного возраста

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): люди с МГН не обслуживаются

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

| п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
|-----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | нет |
| 2 | сменные кресла-коляски | да |
| 3 | адаптированные лифты | нет |
| 4 | поручни | нет |
| 5 | пандусы | нет |
| 6 | подъемные платформы (аппарели) | нет |
| 7 | раздвижные двери | нет |
| 8 | доступные входные группы | нет |
| 9 | доступные санитарно-гигиенические помещения | нет |
| 10 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадок | нет |
| 11 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | нет |
| 12 | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | нет |
| 13 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | нет |
| 14 | иные | нет |

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

| п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | нет |
| 2 | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | нет |
| 3 | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | нет |
| 4 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | нет |
| 5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | да |
| 6 | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | да |
| 7 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | нет |
| 8 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в | да |

| | | |
|----|--|-----|
| | порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | |
| 9 | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | нет |
| 10 | адаптация официального сайта организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | нет |
| 11 | обеспечение предоставления услуг тьютора | нет |
| 12 | иные | да |

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ
И ВИДАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

| п/п | Предлагаемые управленические решения по видам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки |
|-----|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Установка в санитарно-гигиенических помещениях опорных поручней, кнопки вызова, крючков для одежды и костылей, поворотного/откидного сидения | До 2030 г. (по мере финансирования) |
| 2 | На прилегающей территории необходимо провести укладку тактильной плитки | До 2030 г. (по мере финансирования) |
| 3 | Пути движения в здании (в т.ч. пути эвакуации) нуждается в укладке тактильной плитки, поручней вдоль пути следования и путей эвакуации | До 2030 г. (по мере финансирования) |
| 4 | На пути движения к объекту (от остановки общественного транспорта) рекомендуется установить специализированный пешеходный переход для инвалидов по зрению и слуху, а также провести работы по укладке тактильной плитки | До 2030 г. (по мере финансирования) |
| 5 | Монтаж автоматических раздвижных дверей, расширение дверных проемов в туалетной комнате и во входе в здание | До 2030 г. (по мере финансирования) |

| | | |
|----|--|-------------------------------------|
| 6 | устройство направляющих полос и тактильных табличек на территории, прилегающей к зданию | До 2030 г. (по мере финансирования) |
| 7 | Монтаж тактильных табличек и направляющих поручней в на путях движения в здании объекта | До 2030 г. (по мере финансирования) |
| 8 | Монтаж тактильных табличек и направляющих полос в зоне целевого назначения здания | До 2030 г. (по мере финансирования) |
| 9 | Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения доступа к объекту предоставления услуг инвалидам, имеющие стойкие расстройства функции зрения, слуха, передвижения | До 2030 г. (по мере финансирования) |
| 10 | Дублирование необходимой информации, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информацией-звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | До 2030 г. (по мере финансирования) |
| 11 | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | До 2030 г. (по мере финансирования) |
| 12 | Наличие при входе на объект вывески с названием образовательной организации, графиком работы и плана здания, выполненных рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | До 2030 г. (по мере финансирования) |
| 13 | адаптация официального сайта организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | До 2030 г. (по мере финансирования) |
| 14 | назначение (административно-распорядительным актом) сотрудников организации, ответственных за оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | 2019-2020 г. |
| 15 | Оборудование на 1 этаже здания жилой (ых) комнат (ы) для МГН | До 2030 г. (по мере финансирования) |
| 16 | контрастная маркировка лестниц объекта, согласно действующему своду правил для обеспечения доступной среды для инвалидов (СП 59.13330.2016) | 2019-2020 г. |

Заместитель директора _____ С.А. Рукавишников

Начальник АХЧ _____ В.А. Грошев

Заведующая учебной частью _____ М.Н. Черкасова

Заведующая отделением ППКРС _____ В.В. Мельчакова

Заведующая заочным отделением _____ А.С. Ракашева

Заведующая ветеринарным отделением _____ А.В. Мартынова

Согласовано:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Камызякской районной организации
ВОИ, Калмыков Е.П.

(Должность, Ф.И.О.)

Елена
(Подпись)



(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ АО
«Камызякский сельскохозяйственный
колледж»



**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской
области «Камызякский сельскохозяйственный колледж»
Общежитие**

Астраханская область, г. Камызяк

«22» ноября 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - общежитие

1.2. Адрес объекта - Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Прянишникова, д. 11

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 2091,7 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4765 кв.м

1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта – не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего – не определена, капитального не определена*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Камызякский сельскохозяйственный колледж»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Любича, д. 14

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – на данном объекте предоставляется жилье для проживания студентов

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – до остановки «Колледж» маршрутным такси №№108, 507, 536

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2 время движения (пешком) - 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), - нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет* - нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет* - визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* - да

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет-нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|---|---|--|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i> | ДУ |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ** |
|----------|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (К, О, Г, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (К, О, Г, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | - |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, О, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И(Г, О, У, К) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | текущий ремонт (нуждается в укладке тактильной плитки) |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий ремонт (установка автоматической системы открывания дверей для лиц с ОВЗ и инвалидов) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт (укладка тактильной плитки, поручней вдоль пути следования, путей эвакуации) |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт (Оборудование на 1 этаже здания жилой (ых) комнат (ы) для МГН) |

| | | |
|---|---|--|
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | капитальный ремонт (установка автоматической системы открывания дверей, оборудование специальными поручнями (приспособлениями) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | текущий ремонт (установка звуковых информаторов) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | текущий ремонт (оборудование специального пешеходного перехода для инвалидов по зрению и слуху. Укладка тактильной плитки |
| 8 | Все зоны и участки | - |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – до 2030 г., в рамках исполнения программы, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 29.03.2019 №363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

vmeste.ru _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Руководитель рабочей группы
Заместитель директора

С.А. Рукавишников

Члены рабочей группы:
Начальник АХЧ

В.А. Грошев

Заведующая учебной частью М.Н. Черкасова

Заведующая отделением ППКРС В.В. Мельчакова

Заведующая заочным отделением А.С. Ракашева

Заведующая ветеринарным отделением А.В. Мартынова

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Камызякской районной организации
ВОИ, Калмыков Е.П.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «22» ноября 2019 г. № б/н

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Камызякский сельскохозяйственный колледж», Наименование объекта, адрес – общежитие, Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Прянишникова, д. 11

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-----|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|---|--------------------|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | - | - | отсутствие тактильных обозначений | C | Устройство тактильных табличек и направляющих полос | текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - | - | отсутствуют съезды с тротуаров, разрушение асфальтного покрытия, отсутствие тактильных обозначений | K, C | Ремонт асфальтового покрытия, устройство тактильных табличек и направляющих полос | капитальный ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Общие требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |

| | | | | |
|--|-------------------|---|---|--------------------|
| | обследования ОСИ) | | | |
| Территории, прилегающей к зданию | ДП-И (К, О, Г, У) | - | - | капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона доступна полностью для инвалидов с нарушениями умственного развития. Для других категорий инвалидов необходимо выполнение работ по адаптации объекта.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Камызякский сельскохозяйственный колледж»,
Наименование объекта, адрес - общежитие, Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул.
Прянишникова, д. 11

(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|----------|--|---------------------|---------------|-----------|--|-------------------------------------|--|---------------------------|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - | - | Отсутствие тактильной информации об учреждении | C | Устройство тактильных табличек на языке Брайля | Капита льный ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | - | - | Отсутствуют световой и звуковой маяк | C, Г | Установка маяков | Капита льный ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть | - | - | Нарушения не выявлены | - | - | - |
| | Общие требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работ)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|---------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход (входы) в здание | ДП-И (К, О, Г, У) | - | - | капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: необходимо выполнение работ по адаптации зоны для категории инвалидов категории Г, С.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «22» ноября 2019 г. № б/н

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Камызякский сельскохозяйственный колледж»,
Наименование объекта, адрес - общежитие, Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Прянишникова, д. 11

| № п/ п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--------------|---|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|---|----------------|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | - | - | Отсутствуют тактильные обозначения | C | Установка тактильных табличек и направляющих поручней | текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | - | - | Отсутствуют тактильные обозначения | K,C | Установка тактильных табличек и направляющих поручней | текущий ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | - | Отсутствуют тактильные обозначения и указателей | C,K | Установка тактильных табличек и указателей | текущий ремонт |
| | Общие требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|-------------------|---|---|----------------|
| | обследования ОСИ) | | | |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г, У) | - | - | текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо выполнение работ по адаптации зоны для инвалидов категорий С,К

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «22» ноября 2019 г. № б/н

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) _____
 Вариант I – зона обслуживания инвалидов - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Камызякский сельскохозяйственный колледж», Наименование объекта, адрес - общежитие, Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Прянишникова, д. 11 _____
 (наименование объекта, адрес)

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-----|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Залъяная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| | Общие требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению:

Приложение 4(II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «22» ноября 2019 г. № б/н

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)- Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Прянишникова, д. 11, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Камызякский сельскохозяйственный колледж», общежитие
Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|---------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| - | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «22» ноября 2019 г. № б/н

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Камызякский сельскохозяйственный колледж»,
Наименование объекта, адрес - общежитие, Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Прянишникова, д. 11

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|---------------|-----------|--|-------------------------------------|--|----------------|
| | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | есть | - | - | Жилые комнаты не приспособлены для МГН | К, О, С, Г, У | Спроектировать и оборудовать жилую (ые) комнату (ы) для МГН на 1 этаже | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| - | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо оборудовать жилую (ые) комнату (ы) на 1 этаже здания для категорий инвалидов К, О, С, Г, У

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «22» ноября 2019 г. № б/н

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Камызякский сельскохозяйственный колледж», Наименование объекта, адрес -общежитие,- Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Прянишникова, д. 11

(наименование объекта, адрес)

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-----|--|------------------|---------------|-----------|---|-------------------------------------|---|--------------------|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | - | - | Отсутствуют тактильные обозначения , кнопка вызова помощи, поручни, крючки для одежды, костылей, поворотное/ откидное сидение | K, C | Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений , крючки для одежды, костылей, поворотное/ откидное сидение | капитальный ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| | Общие требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические | ДЧ-И (О,Г, У) | | | капитальный ремонт |

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| помещения | | | | |
|-----------|--|--|--|--|

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо выполнение работ по адаптации зоны для инвалидов категории С, К .

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «22» ноября 2019 г. № б/н

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Камызякский сельскохозяйственный колледж»,
Наименование объекта, адрес - общежитие, - Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул.
Прянишникова, д. 11
(наименование объекта, адрес)

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-----|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | - | нет | - | - | - |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | отсутствие звукового оповещения (кроме извещения о пожаре) | Г | Установка звукового маяка | индивидуальное техническое решение |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | отсутствие информации на языке Брайля | С | изготовление и установка таблички | текущий ремонт |
| | Общие требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Система информации и связи | ВНД | - | - | текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо выполнение работ по адаптации зоны для инвалидов категории С, Г

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ АО
«Камызякский сельскохозяйственный
колледж»

С.В. Безъязыков

«АО» ноябрь 2019 г.

Анкета

к паспорту доступности ОСИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской
области «Камызякский сельскохозяйственный колледж»
Общежитие

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта – общежитие

1.2. Адрес объекта – Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Прянишникова, д. 11

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м. - отдельно стоящее здание, 4 этажа, 2091,7 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1972 г., последнего капитального ремонта – не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – проведен в 2019 г., капитального – не определена

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Камызякский сельскохозяйственный колледж» (*полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование*)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) – Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Любича, д. 14

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)- оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)- региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Министерство образования и науки Астраханской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – 414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 21 телефон: 8(8512) 52-37-26, 52-37-23, факс: 8(8512) 52-40-74, адрес электронной почты: minobr@astrobl.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)- образование

2.2. Виды оказываемых услуг – предоставление жилья для студентов

2.3. Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*) – на объекте (проживание)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) - люди с МГН не обслуживаются

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность-130/130/130

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)- нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*) - до остановки «Колледж» маршрутным такси №№108, 507, 536

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- не имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 400 м

3.2.2 время движения (пешком) - 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),- нет

3.2.4 Перекрестки (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*) - нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (*акустическая, тактильная, визуальная; нет*) - визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути (*есть, нет*) - да

Их обустройство для инвалидов на коляске (*да, нет*) - нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|---|---|--|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i> | ДУ |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «A», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | текущий ремонт (нуждается в укладке тактильной плитки) |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий ремонт (установка автоматической системы открывания дверей для лиц с ОВЗ и инвалидов) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт (укладка тактильной плитки, поручней вдоль пути следования, путей эвакуации) |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт (оборудование на 1 этаже здания жилой (ых) комнат (ы) для МГН) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | капитальный ремонт (установка автоматической системы открывания дверей, оборудование специальными поручнями (приспособлениями)) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | текущий ремонт (установка звуковых информаторов) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | текущий ремонт (оборудование специального пешеходного перехода для инвалидов по зрению и слуху. Укладка тактильной плитки) |

8 | Все зоны и участки

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано [vmeste.ru](#), начальник отдела АХЧ Грошев В.А., тел. 8(5145)95531

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)